

皆様からのご意見・ご要望

胃内視鏡を受診された方より
「空気清浄機置いてないのですね」

記入日 2022.8.26

回答

ご意見ありがとうございます。
公衆衛生センターでは
機械換気(強制換気)を導入しているため、
基本的に空気清浄機は設置しておりません。
一部改装により、機械換気が行き届かない場所
においては空気清浄機を設置しております。
ご理解とご協力をお願いいたします。



一般社団法人 岡崎市医師会

公衆衛生センター
はるさき健診センター
センター長 山田 珠樹